



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС Свердловской области
Управление государственного пожарного надзора
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8А.
Отделение надзорной деятельности (по Железнодорожному району) ОНД
муниципального образования «город Екатеринбург» Главного Управления
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86.

Предписание N 5-128/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 129
ОГРН 1026602964850. ИНН 6659039057.

Директору МБОУ СОШ № 129 Г.И. Деминной

В период с 14-00 по 16-00 час. 01.06.2016г. и с 14-30 по 15-00 час. 06.06.2016г. проведена плановая проверка государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору Рыжковой Е.Н. зданий и территории МБОУ СОШ № 129, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кунарская, 28. Совместно с директором Деминной Г.И.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац/пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить исправность аккумуляторных батарей резервного источника питания электроприемников системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.61, ППБ 88-2001 п.12.45; СП 5.13130-2009 п.15.3 (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта).	15.03.2017	

2.	Обеспечить исправность наружной пожарной лестницы.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.24 (Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.)	15.03.2017	
3	Обеспечить исправность внутреннего противопожарного водопровода.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.55 (Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов).	15.03.2017	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения НД
(по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
Рыжкова Е.Н.

«06» июня 2016г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«06» июня 2016г.




(должность, фамилия, инициалы)